

Wodzisław Śląski 23.04.2019

do Wykonawców

dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Śląskim w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 1

W programie funkcjonalno użytkowym w ww. ogłoszeniu na stronie nr 4, w punkcie pierwszym: „Część opisowa” są opisane cele jakie powinna osiągnąć modernizowana instalacja w tym m. in.: „uzyskanie sprawności transportu na poziomie: 0,96”. Czy podtrzymujecie Państwo ten warunek ponieważ wiąże się to z izolowaniem wszystkich elementów instalacji w tym przewody, armatura i urządzenia również w mieszkaniach i innych ogrzewanych pomieszczeniach?

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Zamawiający rezygnuje z konieczności uzyskania sprawności transportu na poziomie 0,96 dla modernizowanej instalacji centralnego ogrzewania i nie wymaga izolowania przewodów, armatury oraz urządzeń w mieszkaniach i pozostałych pomieszczeniach ogrzewanych. Jednocześnie zgodnie z punktem 1.2.4.1 ppkt. 3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający utrzymuje konieczność zaizolowania przewodów C.O. w pomieszczeniach nieogrzewanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia należy traktować jako zmiany w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego i wiążące dla wszystkich Wykonawców.

PREZES ZARZĄDU


Barbara Chrobok