

Wodzisław Śląski, 04.07.2019 r.

DT. 2112.30.2019

## Modyfikacja

**Ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim”.**

Zamawiający, informuje iż zmienia się zakres dokumentacji projektowej na zadanie pt.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza gazu i instalacji gazowej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim*”. W związku z powyższym modyfikuje treść ogłoszenia i załączników nr 1, 2 i 3:

- a) Tytuł ogłoszenia jest „*Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza gazu i instalacji gazowej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim*”, powinno być „**Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim**”,
- b) Punkt 5 Ogłoszenia jest „*Ofertę stanowiącą załącznik nr 2, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08.07.2019 r. do godziny 10<sup>00</sup>*”, powinno być „**Ofertę stanowiącą załącznik nr 2, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.07.2019 r. do godziny 10<sup>00</sup>**”,
- c) w pkt.1, załącznika nr 1 do ogłoszenia DT.2112.30.2019 z dnia 03.07.2019 – jest „*Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu instalacji gazowej do zasilania c.o. i c.w.u. – piece dwufunkcyjne – dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz wykonanie przyłącza gazu do tego budynku, wraz z kosztorysem, przedmiarem robót i Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (wersja papierowa w wymaganej ilości 5 egzemplarzy projektu budowlanego, 2 egzemplarzy wersji papierowej projektu wykonawczego*

oraz na płycie CD wersja pdf i edytowalna kompletu dokumentacji). Centralne ogrzewanie zasilane jest obecnie z kotłowni węglowej w sąsiednim budynku (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim) – istnieje możliwość wykonania przyłącza gazu w celu zasilania 6 kotłów dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) gazowych dla poszczególnych lokali budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w części mieszkalnej lokali nie ulegnie zmianie, należy jedynie przewidzieć montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach w lokalach oraz podłączenie ich do nowych kotłów gazowych. Ciepła woda użytkowa obecnie z lokalnych pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych w łazience lub kuchni każdego lokalu – należy zaprojektować zasilanie w c.w.u. z wykorzystaniem nowych kotłów gazowych dwufunkcyjnych. Rozprowadzenie instalacji gazu zasilającej poszczególne lokale przez klatkę schodową, gazomierze zlokalizowane na korytarzach (w części wspólnej). Należy przewidzieć możliwość zasilania kuchenek gazowych z projektowanej instalacji – podłączenia indywidualne, na wniosek Najemców”, powinno być „**Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu instalacji gazowej wewnętrznej do zasilania c.o. i c.w.u. – piece dwufunkcyjne – dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z kosztorysem, przedmiarem robót i Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (wersja papierowa w wymaganej ilości 5 egzemplarzy projektu budowlanego, 2 egzemplarzy wersji papierowej projektu wykonawczego oraz na płycie CD wersja pdf i edytowalna kompletu dokumentacji). Centralne ogrzewanie zasilane jest obecnie z kotłowni węglowej w sąsiednim budynku (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim) – istnieje możliwość wykonania przyłącza gazu w celu zasilania 6 kotłów dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) gazowych dla poszczególnych lokali budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w części mieszkalnej lokali ulegnie zmianie. Należy przewidzieć montaż nowych grzejników z głowicami termostatycznymi w lokalach oraz podłączenie ich do kotłów gazowych. Ciepła woda użytkowa obecnie z lokalnych pojemnościowych podgrzewaczy**

elektrycznych w łazience lub kuchni każdego lokalu – należy zaprojektować zasilanie w c.w.u. z wykorzystaniem nowych kotłów gazowych dwufunkcyjnych. Rozprowadzenie instalacji gazu zasilającej poszczególne lokale przez klatkę schodową, gazomierze zlokalizowane na korytarzach (w części wspólnej). Należy przewidzieć możliwość zasilania kuchenek gazowych z projektowanej instalacji – podłączenia indywidualne, na wniosek Najemców. Należy przewidzieć demontaż grzejników i instalacji c.o. na klatce schodowej”,

- d) w załączniku nr 2 do ogłoszenia DT.2112.30.2019 z dnia 03.07.2019 Tytuł oferty – jest „Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza gazu i instalacji gazowej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim”, powinno być „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim”,
- e) w załączniku nr 3 do ogłoszenia DT.2112.30.2019 z dnia 03.07.2019 Projekt umowy § 1 – jest „Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ramach zadania - Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza gazu i instalacji gazowej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim”, powinno być „Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ramach zadania - Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim”,
- f) w załączniku nr 3 do ogłoszenia DT.2112.30.2019 z dnia 03.07.2019 Projekt umowy § 2 ust. 1 – jest „W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu instalacji gazowej do zasilania c.o. i c.w.u. – piece dwufunkcyjne – dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz wykonania projektu przyłącza gazu do budynku, wraz z kosztorysem, przedmiarem

*robót i Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (wersja papierowa w wymaganej ilości 5 egzemplarzy projektu budowlanego, 2 kosztorysów, 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 2 egzemplarze wersji papierowej projektu wykonawczego oraz na płycie CD wersja pdf i edytowalna kompletnej dokumentacji). Należy opracować dokumentację instalacji gazowej dla celów zasilania centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i zasilania kuchenek gazowych wg warunków wydanych przez PSG”,* powinno być „**W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu instalacji gazowej wewnętrznej do zasilania c.o. i c.w.u. – piece dwufunkcyjne – dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wraz z kosztorysem, przedmiarem robót i Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (wersja papierowa w wymaganej ilości 5 egzemplarzy projektu budowlanego, 2 kosztorysów, 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 2 egzemplarze wersji papierowej projektu wykonawczego oraz na płycie CD wersja pdf i edytowalna kompletnej dokumentacji). Należy opracować dokumentację instalacji gazowej dla celów zasilania centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i zasilania kuchenek gazowych wg warunków wydanych przez PSG”.**

PREZES Zarządu

Barbara Chrobok