

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kubsza 28 w Wodzisławiu Śląskim w imieniu której działa... Domaro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej p.poż. budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Kubsza 28 w Wodzisławiu Śląskim. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem, w oparciu o specyfikację techniczną oraz przedmiarem robót.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami BHP, przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.

Zamawiający posiada pozytywne uzgodnienia projektu zabezpieczenia p.poż z TAURON DYSTRYBUCJA.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 4 miesiące od podpisania umowy.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew (do 30 dni od odbioru)

5. OKRES GWARANCJI: 36 miesięcy

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: cena 100%

7. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. TERMIN SKŁADANIA OFERT – oferty należy składać do **12.05.2023r.** do godziny **12.00**

Złożenie oferty stanowi wypełnienie i złożenie załącznika nr 1 – OFERTA CENOWA.

Ofertę należy złożyć na adres : ...Domaro Sp z.o.o. ul. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać mailowo: wspolnotry@domaro.com.pl

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających, częściowych, wariantowych.

10. Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

11. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Kazik, Łukasz Rzeszutek pod nr tel (32) 455 30 37 wew. 23 oraz adresem e-mail: wspolnoty@domaro.com.pl

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

- zał nr 1 – Druk oferta cenowa
- zał nr 2 – Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
- zał nr 3 – Opis techniczny projekt budowlany zabezpieczeń p.poż.
- zał nr 4 – Przedmiar robót
- zał nr 5 – Schemat zasilania budynku
- zał nr 6 – Specyfikacja techniczna
- zał nr 7 – system oddymiania klatek schodowych – rys
- zał nr 8 – wyłącznik gł p.poż. i oświetlenie awaryjne – rys
- zał nr 9 – oświetlenie awaryjne korytarz
- zał nr 10 – oświetlenie awaryjne klatka schodowa

