

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
w Wodzisławiu Śląskim**

ul. Dr L. Mendego 2; Wodzisław Śląski 44-300 tel. (32) 455 30 37 email:

zgmir@neostrada.pl, zgmirdtte@gmail.com

Nr konta: Bank PEKAO S.A. 77-1240-4357-1111-0010-3971-5907

NIP 647-13-11-464, REGON ID 273096066

Wodzisław Śl. dnia 10.06.2013

l.dz. DTTE. 2111.04.02.2013

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „WYMIANA ISTNIEJĄCYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ NA NOWE Z ODCZYTEM RADIOWYM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI POMIARU ZUŻYCIA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY W POSZCZEGÓLNYCH LOKALACH W ZASOBACH ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONOTWEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA POMOCĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH W RADIOWY SYSTEM ODCZYTU WSKAZAŃ”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT

Pytanie:

Czy wodomierze które są przedmiotem przetargu o przepływnie 0,6 m³/h mogą być zastąpione wodomierzem o przepływie 1,0 m³/h

Odpowiedź:

Dopuszcza się wodomierze o przepływie od 0,6 m³/h lub 1,0 m³/h

Pytanie:

Brak zapytania o koszt dostępu do portalu.

Odpowiedź:

Należy do złożonej oferty dołączyć załącznik nr 8 do SIWZ:

pn. Opis realizacji sposobu odczytu wodomierzy oraz wartość w zł. miesięcznego kosztu obsługi portalu internetowego dla jednego wodomierza

Pytanie:

Warunek zawarty w rozdziale IV pkt. 5 „ wodomierze z zabudowanym zaworem zwrotnym” nie występują takie wodomierze zaworek zwrotny jest elementem zewnętrznym

Odpowiedź :

Przy wymianie wodomierza zamontować na instalacji należy zawór zwrotny

Pytanie:

Warunek transmisji jednokierunkowej sugeruje firmy, które mają takie rozwiązania na rynku występują rozwiązania z systemem dwukierunkowym

Odpowiedz :

Dopuszcza się jednokierunkowa lub dwukierunkowa transmisja danych

W związku ze zmianą treści ogłoszenia , zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść załącznika do SIWZ dla rozdziału IV – Opis przedmiotu zamówienia pkt.5, **stanowiący załącznik do niniejszego pisma.**

Równocześnie nadmieniam, że z uwagi na zmianę SIWZ, pociągającą za sobą zmianę ogłoszenia o zamówieniu, dotychczasowy termin składania ofert wyznaczony na dzień 13.06.2013 r. na godz. 10.30 **zostaje zmieniony na dzień 20.06.2013 r. Godzina składania ofert – 10:30 Sekretariat ZGMiR , ul. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, miejsce otwarcia: Sala Narad ZGMiR, ul. L. Mendego 2, godzina 11:00**

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Syska