

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
w Wodzisławiu Śląskim**

ul. Dr L. Mendego 2; Wodzisław Śląski 44-300 tel. (32) 455 30 37 email:

zgmir@neostrada.pl, zgmirtdte@gmail.com

Nr konta: Bank PEKAO S.A. 77-1240-4357-1111-0010-3971-5907

NIP 647-13-11-464, REGON ID 273096066

Wodzisław Śl. dnia 10.06.2013r.

l.dz. DTTE. 2111.04.02.2013

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. „WYMIANA ISTNIEJĄCYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ NA NOWE Z ODCZYTEM RADIOWYM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI POMIARU ZUŻYCIA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY W POSZCZEGÓLNYCH LOKALACH W ZASOBACH ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA POMOCĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH W RADIOWY SYSTEM ODCZYTU WSKAZAŃ”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo Zamówień Publicznych zmienia się treść SIWZ w następujący sposób:

1. Rozdział IV pkt. 5

Obecny zapis:

Wodomierze Ø 15 o przepływie nominalnym 0,6 m³/h z wbudowanym zaworem zwrotnym

Otrzymuje brzmienie :

Wodomierze Ø 15 o przepływie nominalnym 0,6 m³/h lub 1,0 m³/h

Obecny zapis:

Jednokierunkowa transmisja radiowa „od wodomierza”

Otrzymuje brzmienie:

Jednokierunkowa lub dwukierunkowa transmisja radiowa danych „od wodomierza”

2. Należy do złożonej oferty dołączyć załącznik nr 8 do SIWZ :

pn. Opis realizacji sposobu odczytu wodomierzy oraz wartość w zł miesięcznego kosztu obsługi portalu internetowego dla jednego wodomierza

i należy go dostarczyć w złożonej ofercie pod w/w nazwą (załącznik nr 8 do SIWZ).

Zamawiający żąda w/w dokument na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

3. Zostaje dodany zapis w rozdz. IV pkt. 5.

”przy wymianie wodomierza zamontować na instalacji należy zawór zwrotny”

4. Zmienia się „opis sposobu przygotowywania ofert, którego część otrzymuje brzmienie :
„Nie otwierać przed 20.06.2013 godz. 11:00”

W związku z modyfikacją zmienia się termin składania i otwarcia ofert.

1. Termin składania ofert 20.06.2013 godz. 10:30
2. Termin otwarcia ofert 20.06.2013 godz. 11:00
3. Miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Syska